


Base Empotrable

Flush-mounted base

Ref: 13965

Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features



Características Constructivas / Constructional features

Dimensiones / Dimensions	75 x 75 mm
Distancia entre agujeros / Distance between holes	60 x 60 mm
Polos / Poles	2P+T
Modo de conexión / Connection mode	Conexión lado vertical / Side vertical connection
Tipo de conexión / Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminal
Cable flexible / Wire flexible	1 – 2,5 mm ²
Peso / Weight	76 g
Color / Colour	Azul / Blue

Características Técnicas / Technical Data

Intensidad máxima / Maximum current	16A
Tensión máxima / Maximum voltage	250V
Frecuencia / Frequency	50 / 60 Hz
Grado de protección IP / IP Protection Degree	IP68 (2m)
Resistencia al Impacto IK / Impact Resistance IK	IK07
Ensayo hilo incandescente / Glow Fire Test	850°C partes activas / 650°C otras partes 850°C live parts / 650°C other parts
Ensayo de bola / Ball pressure test	125°C
Temperatura de trabajo / Working temperature	-25°C / 40°C
Temperatura de Transporte y almacenaje / Temperature Transport & Storage	-25°C / 70°C


Normativa / Regulations
Normativa aplicada /
Applied Standards

 IEC 60884-1
 DIN VDE 0620-1:2016/A1:2017; DIN VDE 0620-1:2021

Certificación /
Certification

TÜV SÜD n.704102405242-00

Información logística y embalaje / Logistics and packaging Information
Cantidad mínima de pedido: 1 unidad / Minimun quantity order: 1 unit

Código arancelario / Tariff code: 85381000

Embalaje <i>Packaging</i>	Cantidad <i>Quantity</i>	Peso neto – Peso bruto <i>Net weight – Gross weight</i>	Dimensiones (mm) <i>Dimensions (mm)</i>	Código EAN <i>EAN code</i>
Caja individual / <i>Single box</i>	1	88	80x80x60	8429760823728
Estuche / <i>Inner Box</i>	15	1320	160x240x120	18429760823725
Caja Exterior / <i>Master Box</i>	90	7920	320x480x240	28429760823722

Instrucciones / Instructions
Uso /Use

- Las operaciones de instalación, puesta en servicio, inspección y mantenimiento sólo podrán ser realizadas por personal adecuadamente cualificado y formado en temas eléctricos y de seguridad aplicables. El cumplimiento de las instrucciones de seguridad no excusa el cumplimiento de otras normas específicas de la instalación, el lugar, el país u otras circunstancias que afecten al cuadro (R.D.614/2001, REBT, etc...).
Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D. 614 / 2001, REBT, etc...).
- No se debe instalar el equipo sobre una superficie de material inflamable, ni en ambientes que pudieran estar bajo influencia de productos agresivamente corrosivos.
Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.

Mantenimiento /
Maintenance

- Realizar inspecciones visuales periódicas de la toma. Se deben buscar grietas, golpes, etc., que puedan afectar al funcionamiento normal del cuadro y al grado IP designado.
Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.