

Portalámparas roscado con tope, arandela e interruptor

Lamp-holder with short thread, washer and switch

Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features



Características Constructivas / Constructional features

Material <i>Material</i>	Baquelita Baquelite
Grado de protección <i>Protection degree</i>	IP20
Tipo de casquillo <i>Bushing type</i>	E27
Tipo de fijación roscado <i>Mode of attachment</i>	M10
Color <i>Colour</i>	Blanco White
Longitud <i>Lenght</i>	80 mm
Diámetro <i>Diameter</i>	40 mm
Dimensiones soporte <i>Support dimensions</i>	45.5 x 8 x 24 mm
Tensión nominal <i>Rated Volatage</i>	250V
Intensidad nominal interruptor <i>Rated switch current</i>	2A
Intensidad nominal <i>Rated current</i>	4A
Temperatura de trabajo <i>Working temperature</i>	-20 +85°C

**Normativa / Regulations****Normativa Aplicada /**
Applied Standards

EN/IEC 60238:2018/A2:2021

Información logística y embalaje / Logistics and packaging information**Cantidad mínima de pedido: 1 unidad /** Minimun quantity order: 1 unit**Código arancelario /** Tariff code: 85369010

Embalaje <i>Packaging</i>	Cantidad <i>Quantity</i>	Peso neto – Peso bruto <i>Net weight – Gross weight</i>	Código EAN <i>EAN code</i>
Caja Individual / Single box	1	0.060 kg	8429760824091
Estuche / Inner box	20	1,2 kg	18429760824098
Caja Exterior / Master Box	180	10.8 kg	28429760824095

Instrucciones / Instructions**Uso / Use**

- Las operaciones de instalación, puesta en servicio, inspección y mantenimiento sólo podrán ser realizadas por personal adecuadamente cualificado y formado en temas eléctricos y de seguridad aplicables. El cumplimiento de las instrucciones de seguridad no excusa el cumplimiento de otras normas específicas de la instalación, el lugar, el país u otras circunstancias que afecten al cuadro (R.D.614/2001, REBT, etc...).
- No se debe instalar el equipo sobre una superficie de material inflamable, ni en ambientes que pudieran estar bajo influencia de productos agresivamente corrosivos.

Mantenimiento /
Maintenance

- Realizar inspecciones visuales periódicas de la envolvente. Se deben buscar grietas, golpes, etc., que puedan afectar al funcionamiento normal del cuadro y al grado IP designado.
- Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.