

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Referencia de producto	2529
Product reference	2529
Descripción	Base 8 tomas 16A con toma de tierra e interruptor
Description	Multiplesocket 8-Schuko outlets 16A with earth and switch
Peso neto (Kg)	0.388
Net weight	0.388
ETIM 9.0	EC000330
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Frecuencia	50Hz
Frequency	50Hz
Voltaje (V)	250
Voltage (V)	250
Color	Blanco
Colour	White
RAL	9003
Interruptor	Sí
Switch	Yes
Material	PC
Material	PC
Grado de protección	IP20
Protection degree	IP20
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Uso	Interior
Use	Indoor
Prueba hilo incandescente	750°C Partes activas soportes / 650°C otras partes
Glow wire test	750°C Active Parts Supports / 650°C Other Parts
Ensayo de bola	125°C Partes activas soportes / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C active parts supports / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	5MΩ@500Vdc
Insulating resistance	5MΩ@500Vdc
Potencia max.	3680
Max. power	3680
Rigidez dieléctrica (kV)	2
Dielectric Strength (kV)	2
Temperatura de funcionamiento	-5°C/ 40°C
Operating temperature	-5°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage temperature	-25°C/ 70°C
Alto / High	51
Ancho / Width	435
Profundo / Deep	40



DATOS LOGÍSTICOS

LOGISTICS

Unidad mínima de venta	6
Minimum sales unit	6
EAN Unitario	8429760818137
EAN Unit	8429760818137
Cantidad estuche	6
Quantity inner box	6
EAN Estuche	18429760818134
EAN Inner box	18429760818134
Cantidad caja	18
Quantity master box	18
EAN Caja	28429760818131
EAN Master box	28429760818131
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2, VDE 0620-1, VDE 0620-2-1, IEC 60884-1 CEE7 SS III
Applied	UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2, VDE 0620-1, VDE 0620-2-1, IEC 60884-1 CEE7 SS III
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	TUV SUD
Product certificate	TUV SUD