


Aplique Cuadrado Exterior

Square exterior wall light

Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features



Características Constructivas / Constructional features

Material <i>Material</i>	Difusor Termoplástico / <i>Thermoplastic diffuser</i>
Dimensiones (Al x An x Pr) <i>Dimensions (H x W x D)</i>	310 x 310 x 126 mm
Grado de protección IP <i>Protection degree IP</i>	IP65
Grado de protección IK <i>Protection degree IP</i>	IK08
Potencia lámpara <i>Lamp power</i>	60W
Temperatura de trabajo <i>Working temperature</i>	-25°C +40°C
Rigidez dieléctrica <i>Isolated tensión</i>	2000 V
Protección choques eléctricos <i>Electric shock protection</i>	Clase II
Portalámparas compatible <i>Compatible lamp holder</i>	E-27



Normativa / Regulations

Normativa Aplicada /
Applied Standards

EN 60598-1

Información logística y embalaje / Logistics and packaging information

Cantidad mínima de pedido: 1 unidad / Minimum quantity order: 1 unit

Código arancelario / Tariff code: 85392998

Embalaje <i>Packaging</i>	Cantidad <i>Quantity</i>	Peso neto – Peso bruto <i>Net weight – Gross weight</i>	Código EAN <i>EAN code</i>
Caja Individual / Single box	1	1,223 kg	8429760824497
Caja máster / Master box	4	4,9 kg	28429760824491

Instrucciones / Instructions

Uso /Use

- Las operaciones de instalación, puesta en servicio, inspección y mantenimiento sólo podrán ser realizadas por personal adecuadamente cualificado y formado en temas eléctricos y de seguridad aplicables. El cumplimiento de las instrucciones de seguridad no excusa el cumplimiento de otras normas específicas de la instalación, el lugar, el país u otras circunstancias que afecten al cuadro (R.D.614/2001, REBT, etc...).
- Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D. 614 / 2001, REBT, etc ...).*
- No se debe instalar el equipo sobre una superficie de material inflamable, ni en ambientes que pudieran estar bajo influencia de productos agresivamente corrosivos.
- Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.*

Mantenimiento /
Maintenance

- Realizar inspecciones visuales periódicas de la envolvente. Se deben buscar grietas, golpes, etc., que puedan afectar al funcionamiento normal del cuadro y al grado IP designado.
- Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.*