

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002359

AENOR certifica que | AENOR certifies that

TECNICA DE CONEXIONES, S.A. (TEKOX)

Domicilio social / Registered office

PQ TECNOLÓGICO DE ASTURIAS-PARCELA 24 33428 LLANERA (Asturias - España)

suministra el producto / supplies the product

Dispositivos de conexión independientes con elementos de apriete con tornillo.
Connecting devices as separate entities with screw-type clamping units

conforme con / in compliance with

UNE-EN 60998-1:2005 (EN 60998-1:2004)
UNE-EN 60998-2-1:2005 (EN 60998-2-1:2004)

Marca Comercial/ Trade mark

FAMATEL

Más información en el anexo / See annex for more information.

Centro de producción / Production site

PQ TECNOLÓGICO DE ASTURIAS PARCELA 24 33428 LLANERA (Asturias - España)

Esquema de evaluación
Assessment scheme

Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 30.18.

This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 30.18.

Fecha de emisión / First issued on
Fecha de última emisión / Last issued
Fecha de expiración / Validity date

2014-02-04
2022-02-03
2027-02-03

A blue ink signature of Rafael GARCÍA MEIRO.

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General / CEO

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación n°/
Product certification body accredited by ENAC, number
1/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002359

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca Comercial/ Trade mark: FAMATEL

Referencia/ Type Ref.	Sección / Connecting capacity	Tensión asignada / Rated voltage	Nº de bornes / No. of terminals	Temperatura/ T. marking	Información adicional/ Additional information
204	2,5 mm ² (Rígido & Flexible)	450 V-	12	T85	IP20; Intensidad de ensayo/Test current 24 A.
206	6 mm ²	450 V-	12	T85	IP20; Intensidad de ensayo/Test current 41 A.
210	10 mm ² (Rígido & Flexible)	450 V-	12	T85	IP20; Intensidad de ensayo/Test current 57 A.
216	16 mm ² (Rígido & Flexible)	450 V-	12	T85	IP20; Intensidad de ensayo/Test current 76 A
235	35 mm ²	450 V-	12	T85	P20; intensidad de ensayo/Test current 125 A

Original Electronic Certificate

Fecha de emisión / First issued on 2014-02-04
Fecha de última emisión / Last issued 2022-02-03
Fecha de expiración / Validity date 2027-02-03

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
1/C-PR275