



Tabla selección módulos de regulación según modelo de caldera con control Multilevel o similar

						
Número de calderas	ACS + RECIRCUL	Circuito CAL directo	Circuito CAL mezclador	EUROCONDENS	POWER HT PLUS	Calderas con cuadro de control KSF (CPA)
1	Si	1	-	-	-	-
Cascada	Si	1	-			
1 o cascada	Si	2	-			
1 o cascada	Si	3	-	1 x EWM	1 x AVS75	1 x EWM
1 o cascada	Si	-	1			
1	Si	1	1			
Cascada	Si	1	1			
1	Si	1	2	2 x EWM	2 x AVS75	2 x EWM
1 o cascada	Si	2	1			
1 o cascada	Si	-	2			
1 o cascada	Si	-	3	3 x EWM	1 x ISR ZR1 + 1 x ISR ZR2	1 x ISR ZR1 + 1 x ISR ZR2
1 o cascada	Si	1	2			
1 o cascada	Si	4			2 x ISR ZR2	
1 o cascada	Si	5			1 x ISR ZR1 + 2 x ISR ZR2	
1 o cascada	Si	6			3 x ISR ZR2	
Para otro tipo de instalaciones consultar a BAXI				Para realizar una cascada de calderas se deben añadir 2 sondas QAZ36.		
				Para realizar una cascada de calderas y/o si se instala un accesorio ISR se debe montar un módulo OCI345/BM por caldera.		
				Para los cuadros KSF no es necesario el módulo BM.		

Sondas Multilevel



QAZ 36

Sonda de inmersión para montaje en vaina.

Referencia **140040210**

Precio **20 €**

Compatible con Bios Plus, Power HT Plus, Neodens Lite, Platinum GTF y CPA.



WWF

Sonda de ACS (incluye cable y conector circular).

Referencia **222978958**

Precio **38 €**

Compatible con Ecotherm Plus WGB y Eurocondens.



KF ISR

Sonda colectora solar.

Referencia **147097001**

Precio **45 €**

Regulación multizona Multilevel



Módulos internos



AVS 75

Referencia	140040389
Precio	195 €

- Ampliación de regulación insertable para las calderas POWER HT PLUS, PLATINUM GTF y GTAF.
- Cada módulo puede regular:
 - 1 circuito de calefacción con válvula mezcladora o hasta 3 circuitos directos o 1 circuito solar o la gestión remota de caldera con señal 0-10 V.
- Se entrega para montaje mural en el exterior de la caldera. En el caso de de la POWER HT PLUS se pueden montar hasta 2 AVS 75 dentro de la caldera.



EWM

Referencia	222630801
Precio	197 €

- Ampliación de regulación insertable dentro de las calderas EUROCONDENS, CPA.
- Cada módulo puede regular:
 - 1 circuito de calefacción con válvula mezcladora o hasta 3 circuitos directos o 1 circuito solar o la gestión remota de caldera con señal 0-10 V.
- Se monta dentro de la caldera detrás del cuadro abatible.

Módulo externo



OCI 345/BM

Referencia	140040388
Precio	75 €

- Módulo de conexión Bus para comunicación de calderas en cascada y con módulos de extensión externos.
- Es necesario uno por caldera.
- Usar en calderas Eurocondens SGB y Power HT Plus

Módulos externos



ISR ZR1

Referencia	147097003
Precio	440 €

- Módulo extensión externo para control de 1 zona de baja temperatura, con display de programación.
- Necesario módulo OCI 345 / BM (Excepto CPA).



ISR ZR2

Referencia	147097004
Precio	583 €

- Módulo extensión externo para control de 2 zonas de baja temperatura con display de programación.
- Necesario módulo OCI 345 / BM (Excepto CPA).



ISR HSM-M

Referencia	7793969
Precio	813 €

- Regulador multifunción para la gestión de hasta 15 calderas en cascada.
- Ampliación de 2 circuitos extras de válvula mezcladora, gestión de 2 circuitos de colectores solares para producción de ACS, calentamiento de piscina y funcionamiento con señal externa 0-10 V.
- Necesario módulo OCI 345 / BM (Excepto CPA).

Comunicación MODBUS

Módulo externo



ISR MODBM

Referencia	7716583
Precio	266 €

- Módulo de comunicación vía Modbus RTU para conectar las calderas a un sistema externo.
- Disponible solo para calderas Eurocondens SGB.
- Es necesaria 1 unidad por caldera.

Regulación modulante Multilevel

Regulación con cables Multilevel

TCX 10P THINK

Termostato modulante programable con cables. Clasificación ErP: V. Contribución a la eficiencia según ErP: 3 %.

Referencia	140040385
Precio	112 €

- Termostato modulante para la gestión de zonas adicionales.
- Unidad con pantalla retroiluminada con texto para gestión de circuitos adicionales.
- Programable en franjas horarias, diario y semanal, en modo confort o económico.
- Visualización en continuo del estado de la caldera y acceso a su configuración.
- Modulación de la potencia en base a la temperatura ambiente.
- Conexión directa a caldera mediante cables.

