

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Nosotros **DOMUSA CALEFACCIÓN S.COOP.**, con C.I.F. F-20080784, domicilio social en B° San Esteban s/n 20737 Errezil (Gipuzkoa), declaramos bajo nuestra propia responsabilidad, que el producto:

JAKA HFS 30

JAKA HFS 40

JAKA HFS 50

JAKA HFS 60

al cual hace referencia esta declaración, es conforme con el tipo descrito en el certificado de examen CE de tipo con N° **RC 99CR128** de AENOR y cumple con los requisitos esenciales de la Directiva Europea 92/42/CEE referente a "**Rendimiento de Calderas**" y las siguientes normativas y directivas europeas vigentes:

Baja tensión: Directivas 2006/95/CEE

Normas EN 60335-1, EN 60335-2-30, EN 60335-2-51, EN 50165

Compatibilidad Electromagnética: Directiva 2007/108/CE

Normas EN 55014

Aparatos a presión: Directiva 97/23/CEE



Ecodiseño: Directiva 2009/125/CE

UE 813/2013

Directiva 2010/30/UE

UE 811/2013

DOMUSA CALEFACCIÓN S.COOP., fabrica sus productos mediante un sistema de Aseguramiento de la Calidad conforme a la Norma **EN-ISO 9001:2008**.

Aprobado por:  Mikel Argoitia Director de I+D	Aprobado por:  Luis Ucin Director de Calidad
11-01-2016	11-01-2016

Certificado de Examen CE de Tipo

EC-Type Examination Certificate

A03/000256

AENOR, como organismo notificado (n° 0099) para la Directiva 92/42/CEE, ha emitido este certificado a favor de
In compliance with 92/42/EEC Directive, the notified body AENOR (n° 0099) has issued this certificate to

DOMUSA CALEFACCION, S.COOP.

Domicilio social / Registered office	BO SAN ESTEBAN, S/N 20737 ERREZIL (Guipuzcoa - España)
Producto / Product	CALDERA BAJA TEMPERATURA O ESTANDAR COMBUSTIBLE LIQUIDO / Standard or low temperature boiler. Liquid fuel.
Norma aplicable / Applicable standard	COMUNICACION DE LA COMISION 2014/C 207/02 EN 304:1992 EN 304:1992/A1:1998 EN 304:1992/A2:2003 2009/125/CE 813/2013 92/42/CEE
Referencias / References	Detalladas en el Anexo al Certificado / Specified in Annex to the Certificate
Esquema de certificación / Certification scheme	Para emitir este certificado AENOR ha realizado los exámenes, ensayos y/o comprobaciones establecidas en Anexo III de la Directiva 92/42CEE. In order to issue this EC type-examination certificate, AENOR has performed the appropriate examinations, tests and/or checks indicated in Annex III of the 92/42EEC Directive.
Fecha de emisión / First issued on	2015-12-17

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación

Avelino BRITO
Chief Executive Officer

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid, España
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es

Certificado de Examen CE de Tipo

EC-Type Examination Certificate

A03/000256

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

MARCA / Trade Mark	MODELO / Model	SERVICIO / Service	Prated (kW)	P4 (kW)	P1 (kW)	η_4	η_1	PIN
DOMUSA	CLIMA PLUS HFD 30	C+ACS INST	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	JAKA HFD 30	C	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	JAKA HFD 40	C	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	JAKA HFD 50	C	50	50,8	15,6	89,12	90,75	RC 99CR128
DOMUSA	JAKA HFD 60	C	60	60,7	18,6	89,12	90,75	RC 99CR128
DOMUSA	JAKA HFS 30	C	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	JAKA HFS 40	C	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	JAKA HFS 50	C	50	50,8	15,6	89,12	90,75	RC 99CR128
DOMUSA	JAKA HFS 60	C	60	60,7	18,6	89,12	90,75	RC 99CR128
DOMUSA	JAKA 30 HFDX	C	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	JAKA 30 HFDXV	C	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	JAKA 40 HFDX	C	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	JAKA 40 HFDXV	C	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	MCF SOLAR 30 HDX	C+ACS ACUM	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	MCF SOLAR 30 HDX PLUS	C+ACS ACUM	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	MCF SOLAR 40 HDX	C+ACS ACUM	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	MCF SOLAR 40 HDX PLUS	C+ACS ACUM	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 30 HDN 100 L	C+ACS ACUM	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 30 HDN 130 L	C+ACS ACUM	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 30 HDX 100 L	C+ACS ACUM	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 30 HDX 100 L e	C+ACS ACUM	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 30 HDX 130 L	C+ACS ACUM	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 30 HDX 130 L e	C+ACS ACUM	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 30 HDXV 100 L	C+ACS ACUM	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 30 HDXV 100 L e	C+ACS ACUM	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 30 HDXV 130 L	C+ACS ACUM	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128

Fecha de emisión / First issued on 2015-12-17

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es

Organismo de Control Autorizado acreditado por ENAC con acreditación N° OC-P/001
Authorized control body accredited by ENAC. Accreditation number OC-P/001

Certificado de Examen CE de Tipo

EC-Type Examination Certificate

A03/000256

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

MARCA / Trade Mark	MODELO / Model	SERVICIO / Service	Prated (kW)	P4 (kW)	P1 (kW)	η_4	η_1	PIN
DOMUSA	MCF 30 HDXV 130 L e	C+ACS ACUM	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 30-HDS 100 L	C+ACS ACUM	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 30-HDS 130 L	C+ACS ACUM	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 40 HDN 100 L	C+ACS ACUM	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 40 HDN 130 L	C+ACS ACUM	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 40 HDX 100 L	C+ACS ACUM	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 40 HDX 100 L e	C+ACS ACUM	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 40 HDX 130 L	C+ACS ACUM	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 40 HDX 130 L e	C+ACS ACUM	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 40 HDXV 100 L	C+ACS ACUM	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 40 HDXV 100 L e	C+ACS ACUM	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 40 HDXV 130 L	C+ACS ACUM	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 40 HDXV130 L e	C+ACS ACUM	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 40-HDS 100 L	C+ACS ACUM	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 40-HDS 130 L	C+ACS ACUM	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 50 HDN 100 L	C+ACS ACUM	50	50,8	15,6	89,12	90,75	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 50 HDN 130 L	C+ACS ACUM	50	50,8	15,6	89,12	90,75	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 50 HDX 100 L	C+ACS ACUM	50	50,8	15,6	89,12	90,75	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 50 HDX 100 L e	C+ACS ACUM	50	50,8	15,6	89,12	90,75	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 50 HDX 130 L	C+ACS ACUM	50	50,8	15,6	89,12	90,75	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 50 HDX 130 L e	C+ACS ACUM	50	50,8	15,6	89,12	90,75	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 50-HDS 100 L	C+ACS ACUM	50	50,8	15,6	89,12	90,75	RC 99CR128
DOMUSA	MCF 50-HDS 130 L	C+ACS ACUM	50	50,8	15,6	89,12	90,75	RC 99CR128
DOMUSA	SIRENA CAL HFD 30	C	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	SIRENA CAL HFD 30 e	C	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	SIRENA CAL HFD 40	C	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128

Fecha de emisión / First issued on 2015-12-17

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es

Organismo de Control Autorizado acreditado por ENAC con acreditación N° OC-P/001
Authorized control body accredited by ENAC. Accreditation number OC-P/001

Certificado de Examen CE de Tipo

EC-Type Examination Certificate

A03/000256

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

MARCA / Trade Mark	MODELO / Model	SERVICIO / Service	Prated (kW)	P4 (kW)	P1 (kW)	η_4	η_1	PIN
DOMUSA	SIRENA CAL HFD 40 e	C	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	SIRENA CAL HFD 50	C	50	50,8	15,6	89,12	90,75	RC 99CR128
DOMUSA	SIRENA CAL HFD 50 e	C	50	50,8	15,6	89,12	90,75	RC 99CR128
DOMUSA	SIRENA MIX DUO HFD 30	C+ACS INST	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	SIRENA MIX DUO HFD 30 e	C+ACS INST	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	SIRENA MIX DUO HFD 40	C+ACS INST	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	SIRENA MIX DUO HFD 40 e	C+ACS INST	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	SIRENA MIX DUO HFD 50	C+ACS INST	50	50,8	15,6	89,12	90,75	RC 99CR128
DOMUSA	SIRENA SOLAR 30 HFD	C+ACS INST	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	SIRENA SOLAR 30 HFD PLUS	C+ACS INST	29	28,1	8,9	86,3	92	RC 99CR128
DOMUSA	SIRENA SOLAR 40 HFD	C+ACS INST	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128
DOMUSA	SIRENA SOLAR 40 HFD PLUS	C+ACS INST	40	39,4	12,1	89,3	91,4	RC 99CR128

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación

Fecha de emisión / First issued on 2015-12-17

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid, España
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es

Organismo de Control Autorizado acreditado por ENAC con acreditación N° OC-P/001
Authorized control body accredited by ENAC. Accreditation number OC-P/001