Apdo. 95 - 20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Bº San Esteban s/n - 20737 REGIL (Guipúzcoa)
Tel.: 943 81 38 99 - Fax: 943 81 56 66

AENOR
Empresa Registrada
ER-0170/1996

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Nosotros **DOMUSA CALEFACCIÓN S.COOP.**, con C.I.F. F-20080784, domicilio social en Bº San Esteban s/n 20737 Régil (Guipúzcoa), declaramos bajo nuestra propia responsabilidad, que el producto:

SIRENA MIX DUO 25 H e
SIRENA MIX DUO 35 H e
SIRENA MIX DUO 25 HV e
SIRENA MIX DUO 35 HV e

al cual hace referencia esta declaración, es conforme con el tipo descrito en el certificado de examen CE de tipo con Nº **RC 99CR129** de AENOR y cumple con los requisitos esenciales de la Directiva Europea 92/42/CEE referente a **"Rendimiento de Calderas"** y las siguientes normativas y directivas europeas vigentes:

Baja tensión: Directivas 2006/95/CEE
Normas EN 60335-1, EN 60335-2-30, EN 60335-2-51, EN 50165

Compatibilidad Electromagnética: Directiva 2007/108/CE
Normas EN 55014

Aparatos a presión: Directiva 97/23/CEE

Ecodiseño: Directiva 2009/125/CE
UE 813/2013
Directiva 2010/30/UE
UE 811/2013

DOMUSA CALEFACCIÓN S.COOP., fabrica sus productos mediante un sistema de Aseguramiento de la Calidad conforme a la Norma **EN-ISO 9001:2008**.

Aprobado por:	Aprobado por:
Mikel Argoitia Director de I+D	Luis Ucín Director de Calidad
11-01-2016	11-01-2016

Certificado de Examen CE de Tipo
EC-Type Examination Certificate

A03/000257

AENOR, como organismo notificado (nº 0099) para la Directiva 92/42/CEE, ha emitido este certificado a favor de
In compliance with 92/42/EEC Directive, the notified body AENOR (nº 0099) has issued this certificate to

DOMUSA CALEFACCION, S.COOP.

Domicilio social / Registered office	BO SAN ESTEBAN, S/N 20737 ERREZIL (Guipuzcoa - España)
Producto / Product	CALDERA BAJA TEMPERATURA O ESTANDAR COMBUSTIBLE LIQUIDO / Standard or low temperature boiler. Liquid fuel.
Norma aplicable / Applicable standard	COMUNICACION DE LA COMISION 2014/C 207/02 EN 304:1992 EN 304:1992/A1:1998 EN 304:1992/A2:2003 2009/125/CE 813/2013 92/42/CEE
Referencias / References	Detalladas en el Anexo al Certificado / Specified in Annex to the Certificate
Esquema de certificación / Certification scheme	Para emitir este certificado AENOR ha realizado los exámenes, ensayos y/o comprobaciones establecidas en Anexo III de la Directiva 92/42CEE. In order to issue this EC type-examination certificate, AENOR has performed the appropriate examinations, tests and/or checks indicated in Annex III of the 92/42EEC Directive.
Fecha de emisión / First issued on	2015-12-17

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO
Chief Executive Officer

Certificado de Examen CE de Tipo
EC-Type Examination Certificate

A03/000257

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

MARCA / Trade Mark	MODELO / Model	SERVICIO / Service	Prated (kW)	P4 (kW)	P1 (kW)	η 4	η 1	PIN
DOMUSA	Clima Plus H	C+ACS INST	27	26,7	8,2	89,38	93,09	RC 99CR129
DOMUSA	SIRENA CAL 25 H e	C	27	26,7	8,2	89,38	93,09	RC 99CR129
DOMUSA	SIRENA CAL 25 H e (f)	C	27	26,7	8,2	89,38	93,09	RC 99CR129
DOMUSA	SIRENA CAL 25 HV e	C	27	26,7	8,2	89,38	93,09	RC 99CR129
DOMUSA	SIRENA CAL 25 HV e (f)	C	27	26,7	8,2	89,38	93,09	RC 99CR129
DOMUSA	SIRENA CAL 35 H e	C	37	36,7	11,2	89,55	92,46	RC 99CR129
DOMUSA	SIRENA CAL 35 H e (f)	C	37	36,7	11,2	89,55	92,46	RC 99CR129
DOMUSA	SIRENA CAL 35 HV e	C	37	36,7	11,2	89,55	92,46	RC 99CR129
DOMUSA	SIRENA CAL 35 HV e (f)	C	37	36,7	11,2	89,55	92,46	RC 99CR129
DOMUSA	SIRENA MIX DUO 25 H e	C+ACS INST	27	26,7	8,2	89,38	93,09	RC 99CR129
DOMUSA	SIRENA MIX DUO 25 HV e	C+ACS INST	27	26,7	8,2	89,38	93,09	RC 99CR129
DOMUSA	SIRENA MIX DUO 35 H e	C+ACS INST	37	36,7	11,2	89,55	92,46	RC 99CR129
DOMUSA	SIRENA MIX DUO 35 HV e	C+ACS INST	37	36,7	11,2	89,55	92,46	RC 99CR129

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Fecha de emisión / First issued on 2015-12-17