
Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN EC

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Empalme bandeja
***Plate union for cable tray** / Plat d'éclisse*



Conforme UNE-EN/IEC 61537
In accordance with UNE-EN/IEC 61537
Conformément à la norme UNE-EN/IEC 61537

CE

G.S.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni.)	A.R. C8	(g/uni.)	A (mm.)	B (mm.)	(uni.)
ECS035	10	**ECG035**	10	**ECA035**	10	18	*	10
ECS060	20	**ECG060**	20	**ECA060**	20	43	25	10
ECS100	40	**ECG100**	50	**ECA100**	40	83	45	10

* Una sola línea de colisos / *Single mounting hole line* / Une seule ligne de coulisses

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

Peso / *Weight* / *Poids*

Embalaje / *Packing* / *Emballage*

Recubrimiento
***Coating** / Revêtement*

- **G.S.:** GALVANIZADO SENDZIMIR según norma UNE-EN 10346 / *SENDZIMIR GALVANIZED in according to UNE-EN 10346 / GALVANISÉ SENDZIMIR selon la norme UNE-EN 10346.*
- **G.C.:** GALVANIZADO EN CALIENTE según norma UNE-EN ISO 1461 / *HOT-DIP GALVANISED (HDG) according to UNE-EN ISO 1461 / GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.*
- **A.R.:** GALVANIZADO ZINC-ALUMINIO-MAGNESIO / *GALVANIZING ZINC-ALUMINIUM-MAGNESIUM / GALVANISATION ZINC-ALUMINIUM-MAGNÉSIUM.*

Características de instalación
***Installation features** / Caractéristiques d'installation*

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*