Ficha técnica
Data sheet / Fiche technique

AISCAN TUBCS

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Tapa universal bandeja portacables galvanizado sendzimir
***Universal cover, Sendzimir galvanized cable tray** / Couvercle universel, panier porte-câbles galvanisé Sendzimir*

TUBCS06



Resto de tapas



Ref	A	B	L	(m)
TUBCS06	60	18	3000	6
TUBCS10	100	14	3000	6
TUBCS15	150	14	3000	6
TUBCS20	200	14	3000	6
TUBCS30	300	14	3000	6
TUBCS40	400	14	3000	6
TUBCS50	500	14	3000	6
TUBCS60	600	14	3000	6

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

Embalaje / *Packing* / *Emballage*

Material: Metálico / *Material: Metallic* / *Matériau : Métallique*

Recubrimiento: Galvanizado sendzimir / *Coating: Sendzimir galvanized* / *Revêtement: Galvanisé sendzimir*

Características según norma **UNE-EN/IEC 61537**
***Characteristics according to UNE-EN/IEC 61537** / Caractéristiques selon la norme UNE-EN/IEC 61537*

no	sí	sí	clase 2	clase A	-40°C / 150°C	20J a -40°C
no	*yes*	*yes*	*class 2*	*class A*	*-40°C / 150°C*	*20J to -40°C*
non	*oui*	*oui*	*classe 2*	*classe A*	*-40°C / 150°C*	*20J à -40° C*

Simbología / *Simbology* / *Symboles*

Propagador de la llama / *Flame spreader* / *Propagateur de la flamme*

Continuidad eléctrica / *Electric continuity* / *Continuité électrique*

Conductividad eléctrica / *Electric conductivity* / *Conductivité électrique*

Resistencia a la corrosión / *Corrosion resistance* / *Résistance à la corrosion*

Nivel de perforación / *Drilling level* / *Niveau de forage*

Temperatura de uso / *Operating temperature* / *Température d'utilisation*

Resistencia al impacto / *Impact strength* / *Résistance à l'impact*

Tratamiento recubrimiento: Galvanizado sendzimir según norma UNE-EN 10346 / *Coating treatment: Sendzimir galvanized in according to UNE-EN 10346* / *Traitement de revêtement : Galvanisé sendzimir selon la norme UNE-EN 10346*

** Certificado UL: tan sólo con etiquetado específico. En caso de ser requerido será necesario indicar expresamente en el pedido / *UL certified: only with specific labeling. Should be required must explicitly specify in order* / *Certificat UL: seulement avec étiquetage spécifique. Devraient être tenus devront spécifier explicitement dans l'ordre.*

AISCAN TUBCS

2026/06
Revisión 2 / *Revision 2* / *Révision 2*

Observaciones
Observations / Commentaires

- Válida para BMPS, CMPS y CMCS. Sistema enchufable, sin necesidad de tornillos.
- *Valid for BMPS, CMPS, and CMCS. Plug-in system, no screws required.*
- *Valide pour BMPS, CMPS et CMCS. Système enfichable, sans vis nécessaires.*

Accesorios
Accessories / Accessoires

- *Reconocida como accesorio del sistema según el apartado 3.10 de la norma UNE-EN 61537.*
- *Recognized as an accessory of the system according to section 3.10 of the UNE-EN 61537 standard.*
- *Reconnu comme accessoire du système conformément à la section 3.10 de la norme UNE-EN 61537.*

Características de instalación
Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- *The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.*
- *L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.*

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- *Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.*
- *Aiscan, S.L. recommande l´usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.*

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / *Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice* / *Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.*