Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/001510

AENOR certifica que | AENOR certifies that

AISCAN, S.L.

Domicilio social / Registered office	CM CABESOLS, S/N 03410 BIAR (Alicante - España)
suministra el producto / supplies the product	**Sistema de tubos para instalaciones eléctricas, curvables no metálicos para ser enterrados/ Conduit systems for cable management, pliable non-metallic, buried underground**
conformes con / in compliance with	UNE-EN 61386-1:2008 (EN 61386-1:2008) UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010 UNE-EN 61386-24:2011 (EN 61386-24:2010)
Referencias / References	Detalladas en el Anexo al Certificado Specified in Annex to the Certificate
Centro de producción / Production site	CM CABESOLS, S/N 03410 BIAR (Alicante - España)
Esquema de evaluación Assessment scheme	Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.12. This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.12.
Primera emisión / First issued Última emisión / Last issued Expiración / Validity	2001-10-01 2025-01-21 2030-01-21

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR275

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/001510

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

Marca Comercial/ Trade mark: AISCAN

Referencia/ Type Ref.	Diámetros Nominales/ Nominal diameter	Diámetros Internos/ Inside diameters	Accesorios/ Accessories	Colores/ Colours
AISCAN-DP NORMAL CURVABLE	40- 50- 63- 75- 90- 110- 125- 160- 200 mm	30,5- 40- 48,5- 56- 73- 88- 101- 130- 164 mm	Manguito/Sleeves: MP-40 -MP-50; MP-63; MP-75; MP-90; MP-110; MP-125; MP-160; MP-200; negro/black	Rojo/Red; Verde/Green; Amarillo/Yellow

Códigos de clasificación/ Classification codes	Resistencia a la compresión/Resistance to compression: 450 N; Resistencia al impacto/Resistence to impact: Normal; Resistencia al curvado/Resistance to bending: Rígido/Rigid; Resistencia a las influencias externas/Resistance to external influences: IP54.

Primera emisión / First issued 2001-10-01
Última emisión / Last issued 2025-01-21
Expiración / Validity 2030-01-21

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR275

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com