

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS /**Contact details of the ACS owner :**

VALVULAS ARCO S.L.
Avenida del Cid, 16
46134 FOIOS - VALENCIA
Espagne

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Clapet anti-retour Vitaq 2" F-F - 191208

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **25 ACC NY 193**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 23 avril au 09 mai 2025
Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from the 23rd of April to the 09th of May 2025

Commentaires / Comments :

Les essais d'inertie réalisés n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A 2002 n° 571 du 25 novembre 2002.

The migration tests do not bring out any anomaly. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A 2002 n° 571 of 25th november 2002.

Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020. / Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

CLAPETS ANTI-RETOUR - VITAQ

Références / References : (7 articles)

191203 - ½" F-F
191204 - ¾" F-F
191205 - 1" F-F
191206 - 1¼" F-F
191207 - 1½" F-F
191208 - 2" F-F
191209 - 2½" F-F

Attestation délivrée par / Certificate issue by :

Nathalie Goedert-Paymal
Coordinatrice de projets clients /
Analytical Service Manager

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 19 mai 2025

Date d'expiration / Expiry date : 19 mai 2030

Commentaires / Comments : /