KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 08002.

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **ARCO STOP – filtry siatkowe skośne**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Filtry siatkowe skośne DN15-DN50**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
   Montaż w instalacjach wodociągowych obiektów budowlanych, o ciśnieniu nominalnym 1 MPa (10bar) i temperaturze do 120^{0}C. Zawory zwrotne spełniają wymagania higieniczne i mogą być stosowane w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
   VÁLVULAS ARCO S.L., Avda de Cid 16, Foios 46134, Walencja, Hiszpania
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony:
   VALVULAS ARCO Sp. z o.o., ul. Krowoderska 63B/6, 31-158 Kraków
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
   7a. Polska Norma wyrobu:**PN-M-75002:2016-10 - Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.**
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy.**
   7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy.**
   Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy.**
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy.**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla danego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego	Wynik pozytywny	-
Sprawdzenie działania	Zamykanie i otwieranie armatury odbywa się w sposób płynny	-
Sprawdzenie szczelności	Szczelny	-
Sprawdzanie wytrzymałości na skręcanie	Wynik pozytywny	-
Sprawdzanie wytrzymałości na zginanie	Wynik pozytywny	-
Sprawdzanie wytrzymałości hydraulicznej	Brak uszkodzeń lub odkształceń	-
Sprawdzanie przepustowości armatury	Wynik pozytywny	-
Sprawdzanie trwałości	Wynik pozytywny	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Walencja, 11/05/2026 r
Data i miejsce wydania

Maria Ferrer – Dyrektor Generalny – podpis

Uwaga:
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych powstała w oparciu o załącznik 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 r.