

DECLARACION DE PRESTACIONES
DECLARATION OF PERFORMANCES (DoP)
REGLAMENTO DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCTION PRODUCT REGULATION (CPR)
EU N° 305/2011

- 1 *Nº Declaración / Declaration Nº*
0099/CPR/A74/0244
- 2 *Nombre y código de identificación / Name and Identification code*
CCG
Equipo de Control e Indicación
Control and Indicating Equipment
- 3 *Nombre y Dirección del distribuidor / Distributor Name and Address*
GOLMAR Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13, Pol. Ind. Famadas
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
BARCELONA – SPAIN
- 4 *Uso previsto / Intended use*
Sistemas de detección y alarma de incendios para edificios
Fire detection and Fire alarm Systems installed in buildings
- 5 *Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones*
/ System of assessment and verification of performances
Sistema 1 / System 1
- 6 *Organismo Notificado / Notified Body*
AENOR 0099
Realizado ensayo inicial de tipo, inspección inicial y evaluación de control de producción de Fabrica con Sistemas 1 Certificado
Performed type testing, initial inspection and factory production control under system 1 and certification
0099/CPR/A74/0244

7 *Prestaciones declaradas / Declared performance:*

Características esenciales / Essential Characteristics	Prestaciones/ Performances	Norma armonizada/ Harmonized Standard
Comportamiento frente a incendios / Performance under fire condition	Cumple/ Passed	EN54-2
Intervalo de respuesta (tiempo de respuesta al fuego) / Response delay (response time to fire)	Cumple/ Passed	
Seguridad Operacional/ Operational reliability	Cumple/ Passed	
Duración de la seguridad operacional y retardo a la respuesta; resistencia a la temperatura / Durability of operational reliability, Temperature resistance	Cumple/ Passed	
Duración de la seguridad operacional y retardo a la respuesta; resistencia a la vibración / Durability of operational reliability Vibration resistance	Cumple/ Passed	
Duración de la seguridad operacional y retardo a la respuesta; estabilidad eléctrica / Durability of operational reliability: electrical stabilit	Cumple/ Passed	
Duración de la seguridad operacional y retardo a la respuesta; resistencia a la humedad / Durability of operational reliability: humidity resistance	Cumple/ Passed	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conforme con las prestaciones declaradas en el punto 7.

The performances of the product identified in point 2 is in conformity with the declared performances in point 7