

GOLMAR SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. Silici, 13 | Polígono Industrial Famades 08940 Cornellá de Llobregat | Barcelona

Tel.: 934 800 696 golmar@golmar.es | www.golmar.es

DECLARACION DE PRESTACIONES

DECLARATION OF PERFORMANCES (DOP) REGLAMENTO DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN CONSTRUCTION PRODUCT REGULATION (CPR) EU Nº 305/2011

- 1 Nº Declaración / Declaration Nº
 - 0099/CPR/A74/0244
- 2 Nombre y código de identificación / Name and Identification code
 - FAG1
 - Equipo de Suministro de Alimentación
 - **Power Supply Equipment**
- Nombre y Dirección del distribuidor / Distributor Name and Address GOLMAR Sistemas de Comunicación S.A.
 Silici 13, Pol. Ind. Famadas
 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
 BARCELONA SPAIN
- 4 Uso previsto / Intended use Sistemas de detección y alarma de incendios para edificios Fire detection and Fire alarm Systems installed in buildings
- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones
 / System of assessment and verification of performances
 Sistema 1 / System 1
- 6 Organismo Notificado / Notiffied Body

AENOR 0099

Realizado ensayo inicial de tipo, inspección inicial y evaluación de control de producción de Fabrica con Sistemas 1 Certificado

Performed type testing, initial inspection and factory production control under system 1 and certification

0099/CPR/A74/0245

7 Prestaciones declaradas / Declared performance:

Características esenciales / Esential Characteristics	Prestaciones/ Performances	Norma armonizada/ Harmonized Standard
Comportamiento de suministro de alimentación/ Performance of Power Supply	Cumple/ Passed	EN54-4:1997 /AC:1999 /A1:2002 /A2:2006
Fiabilidad en el funcionamiento / Operational reliability	Cumple/ Passed	
Duración de la seguridad operacional y retardo a la respuesta; resistencia a la temperatura/ Durability of operational reliability, Temperature resistance	Cumple/ Passed	
Duración de la seguridad operacional y retardo a la respuesta; resistencia a la vibración/ Durability of operational reliability Vibration resistance	Cumple/ Passed	
Duración de la seguridad operacional y retardo a la respuesta; estabilidad eléctrica/ Durability of operational reliability: electrical stability	Cumple/ Passed	
Duración de la seguridad operacional y retardo a la respuesta; resistencia a la humedad/ Durability of operational reliability: humidity resistance	Cumple/ Passed	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conforme con las prestaciones declaradas en el punto 7.

The performances of the product identified in point 2 is in conformity with the declared performances in point 7