

GOLMAR SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. Silici, 13 | Polígono Industrial Famades 08940 Cornellá de Llobregat | Barcelona

Tel.: 934 800 696 golmar@golmar.es | www.golmar.es

DECLARACION DE PRESTACIONES

DECLARATION OF PERFORMANCES (DOP) REGLAMENTO DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN CONSTRUCTION PRODUCT REGULATION (CPR) EU Nº 305/2011

- 1 Nº Declaración / Declaration Nº
 - 0099/CPR/A74/0257
- 2 Nombre y código de identificación / Name and Identification code
 - DH50 21121106
 - Detectores puntuales de humo que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización
 - Smoke point detectors using scattered light, transmitted light or ionization
- Nombre y Dirección del distribuidor / Distributor Name and Address GOLMAR Sistemas de Comunicación S.A.
 Silici 13, Pol. Ind. Famadas
 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
 BARCELONA SPAIN
- 4 Uso previsto / Intended use Sistemas de detección y alarma de incendios para edificios Fire detection and Fire alarm Systems installed in buildings
- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones
 / System of assessment and verification of performances
 Sistema 1 / System 1
- 6 Organismo Notificado / Notiffied Body

AENOR 0099

Realizado ensayo inicial de tipo, inspección inicial y evaluación de control de producción de Fabrica con Sistemas 1 Certificado

Performed type testing, initial inspection and factory production control under system 1 and certification

0099/CPR/A74/0257

7 Prestaciones declaradas / Declared performance:

Características esenciales/ Essential Characteristics	Prestaciones/ Performances	Norma armonizada/ Harmonized Standard
Fiabilidad de funcionamiento/ Operational reliability	Cumple/ Passed	
Condiciones-sensibilidad de activación nominal/ Nominal activation Condition-Sensitivity	Cumple/ Passed	
Tiempo de respuesta/ Response time	Cumple/ Passed	EN 54-7:2018
Tolerancia a la tensión de suministro/ Tolerance to supply voltage	Cumple/ Passed	
Parámetros de prestaciones bajo condiciones de incendio/ Performance parameters under fire conditions	Cumple/ Passed	
Durabilidad de las condiciones-Sensibilidad de activación nominal/ Durability of nominal activation conditions-sensitivity	Cumple/ Passed	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conforme con las prestaciones declaradas en el punto 7.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante.

The performances of the product identified in point 2 is in conformity with the declared performances in point 7.

This declaration of performances is issued under the sole responsibility of the manufacturer.