

DECLARACION DE PRESTACIONES
DECLARATION OF PERFORMANCES (DoP)
REGLAMENTO DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCTION PRODUCT REGULATION (CPR)
EU N° 305/2011

- 1 *Nº Declaración / Declaration Nº*
0099/CPR/A74/0258
- 2 *Nombre y código de identificación / Name and Identification code*
DHT50 21121107
Detectores puntuales de humo que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización / Detectores de calor puntuales
Smoke point detectors using scattered light, transmitted light or ionization / Heat point detectors
- 3 *Nombre y Dirección del distribuidor / Distributor Name and Address*
GOLMAR Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13, Pol. Ind. Famadas
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
BARCELONA – SPAIN
- 4 *Uso previsto / Intended use*
Sistemas de detección y alarma de incendios para edificios
Fire detection and Fire alarm Systems installed in buildings
- 5 *Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones / System of assessment and verification of performances*
Sistema 1 / System 1
- 6 *Organismo Notificado / Notified Body*
AENOR 0099
Realizado ensayo inicial de tipo, inspección inicial y evaluación de control de producción de Fabrica con Sistemas 1 Certificado
Performed type testing, initial inspection and factory production control under system 1 and certification
0099/CPR/A74/0258

7 *Prestaciones declaradas / Declared performance:*

Características esenciales/ Essential Characteristics	Prestaciones/ Performances	Norma armonizada/ Harmonized Standard
Fiabilidad de funcionamiento/ Operational reliability	Cumple/ Passed	EN 54-7:2018
Condiciones-sensibilidad de activación nominal/ Nominal activation Condition-Sensitivity	Cumple/ Passed	
Tiempo de respuesta/ Response time	Cumple/ Passed	
Tolerancia a la tensión de suministro/ Tolerance to supply voltage	Cumple/ Passed	
Parámetros de prestaciones bajo condiciones de incendio/ Performance parameters under fire conditions	Cumple/ Passed	
Durabilidad de las condiciones-Sensibilidad de activación nominal/ Durability of nominal activation conditions-sensitivity	Cumple/ Passed	

Características esenciales/ Essential Characteristics	Prestaciones/ Performances	Norma armonizada/ Harmonized Standard
Fiabilidad de funcionamiento/ Operational reliability	Cumple/ Passed	EN 54-5:2017 + A1:2018 Categoría/Category: A2R
Condiciones-sensibilidad de activación nominal/ Nominal activation Condition- Sensitivity	Cumple/ Passed	
Tiempo de respuesta/ Response time	Cumple/ Passed	
Tolerancia a la tensión de suministro/ Tolerance to supply voltage	Cumple/ Passed	
Durabilidad de las condiciones-Sensibilidad de activación nominal/ Durability of nominal activation conditions-sensitivity	Cumple/ Passed	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conforme con las prestaciones declaradas en el punto 7.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante.

The performances of the product identified in point 2 is in conformity with the declared performances in point 7.

This declaration of performances is issued under the sole responsibility of the manufacturer.