

DECLARACION DE PRESTACIONES
DECLARATION OF PERFORMANCES (DoP)
REGLAMENTO DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCTION PRODUCT REGULATION (CPR)
EU N° 305/2011

- 1 *Nº Declaración / Declaration Nº*
0099/CPR/A74/0198
- 2 *Nombre y código de identificación / Name and Identification code*
P/440CA 21131339
Pulsador manual de alarma
Manual call point
- 3 *Nombre y Dirección del distribuidor / Distributor Name and Address*
GOLMAR Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13, Pol. Ind. Famadas
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
BARCELONA – SPAIN
- 4 *Uso previsto / Intended use*
Sistemas de detección y alarma de incendios para edificios
Fire detection and Fire alarm Systems installed in buildings
- 5 *Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones*
/ System of assessment and verification of performances
Sistema 1 / System 1
- 6 *Organismo Notificado / Notified Body*
AENOR 0099
Realizado ensayo inicial de tipo, inspección inicial y evaluación de control de
producción de Fabrica con Sistemas 1 Certificado
Performed type testing, initial inspection and factory production control
under system 1 and certification
0099/CPR/A74/0198

7 *Prestaciones declaradas / Declared performance:*

Características esenciales / Essential Characteristics	Prestaciones/ Performances	Norma armonizada/ Harmonized Standard
Condiciones nominales de activación- Sensibilidad y comportamiento frente al fuego / Nominal activation Condition-Sensitivity and behavior under fire conditions	Cumple/ Passed	EN54-11
Fiabilidad de funcionamiento / Operational reliability	Cumple/ Passed	
Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento; resistencia a la temperatura / Durability of operational reliability: Temperature resistance	Cumple/ Passed	
Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento; resistencia a la vibración / Durability of operational reliability: Vibration resistance	Cumple/ Passed	
Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento; resistencia a la humedad / Durability of operational reliability: humidity resistance	Cumple/ Passed	
Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento; resistencia a la corrosión / Durability of operational reliability: corrosion resistance	Cumple/ Passed	
Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento; estabilidad eléctrica / Durability of operational reliability: electrical stability	Cumple/ Passed	
Requisitos adicionales para detectores controlados por software / Additional requirements for SW controlled detector	Cumple/ Passed	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conforme con las prestaciones declaradas en el punto 7.

The performances of the product identified in point 2 is in conformity with the declared performances in point 7