

DECLARACION DE PRESTACIONES
DECLARATION OF PERFORMANCES (DoP)
REGLAMENTO DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCTION PRODUCT REGULATION (CPR)
EU N° 305/2011

- 1 *Nº Declaración / Declaration Nº*
0370/CPR/1008
- 2 *Nombre y código de identificación / Name and Identification code*
SI/4474 21141474
Sirena convencional para uso interior
Conventional sounder for indoor use
- 3 *Nombre y Dirección del distribuidor / Distributor Name and Address*
GOLMAR Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13, Pol. Ind. Famadas
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
BARCELONA – SPAIN
- 4 *Uso previsto / Intended use*
Sistemas de detección y alarma de incendios para edificios
Fire detection and Fire alarm Systems installed in buildings
- 5 *Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones*
/ System of assessment and verification of performances
Sistema 1 / System 1
- 6 *Organismo Notificado / Notified Body*
APPLUS 0370
Realizado ensayo inicial de tipo, inspección inicial y evaluación de control de producción de Fabrica con Sistemas 1 Certificado
Performed type testing, initial inspection and factory production control under system 1 and certification
0370/CPR/1008

7 *Prestaciones declaradas / Declared performance:*

Características esenciales / Esential Characteristics	EN54-3:2001 +A1:2002 + A2:2006	Prestaciones/ Performances
Nivel acústico / Sound level	4.2	Cumple/ Passed
Frecuencia y modulación acústica / Frequency and sound pattern	4.3	Cumple/ Passed
Durabilidad/ Durability	4.4	Cumple/ Passed
Construcción / Construction	4.5	IP21C TIPO A / IP21C - TYPE A
Marcado y documentación / Marking an data	4.6	Cumple/ Passed
Ensayos de reproducibilidad / Reproducibility	5.2	Cumple/ Passed
Ensayo de respuesta funcional / Operational performance	5.3	Cumple/ Passed
Ensayo de durabilidad / Durability	5.4	Cumple/ Passed
Calor seco (ensayo funcional) / Dry heat (operational)	5.5	Cumple/ Passed
Calor seco (ensayo de resistencia) / Dry heat (endurance)	5.6	Cumple/ Passed
Frio (ensayo funcional) / Cold (operational)	5.7	Cumple/ Passed
Calor húmedo ciclico (ensayo funcional) / Damp heat, cyclic (operational)	5.8	Cumple/ Passed
Calor húmedo continuo (ensayo de resistencia) / Damp heat, steady state (endurance)	5.9	Cumple/ Passed
Calor húmedo cíclico (ensayo de resistencia) / Damp heat, cyclic (endurance)	5.1	Cumple/ Passed
Corrosión por dióxido de azufre (ensayo de resistencia) / Sulfur dioxide corrosion (endurance)	5.11	Cumple/ Passed
Choque (ensayo funcional) / Shock (operational)	5.12	Cumple/ Passed
Impacto (ensayo funcional) / Impact (operational)	5.13	Cumple/ Passed

Vibración senoidal (ensayo funcional) / Vibration, sinusoidal (operational)	5.14	Cumple/ Passed
Vibración senoidal (ensayo de resistencia) / Vibration, sinusoidal (endurance)	5.15	Cumple/ Passed
Compatibilidad electromagnética, inmunidad (ensayo funcional) / Electromagnetic compatibility, immunity (operational)	5.16	Cumple/ Passed
Protección del alojamiento / Enclosure protection	5.17	Cumple/ Passed

Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conforme con las prestaciones declaradas en el punto 7.

The performances of the product identified in point 2 is in conformity with the declared performances in point 7