



ISTITUTO GIORDANO

ISTITUTO GIORDANO S.p.A.

Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia

ORGANISMO NOTIFICATO CE N. 0407

Certificato CE di conformità

0407-CPD-056 (IG-155-2005)

In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 Dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione o CPD), modificata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 Luglio 1993, si certifica che il prodotto da costruzione

Accessori per serramenti - Dispositivi Elettromagnetici Fermoporta per porte girevoli

classificati come indicato in allegato

denominati

"UTKFM05", "UTKFM05F", "UTKFE05", "UTKFZ05C", "UTKFZ05L", "UTKFB05", "UTKFB05F",
"UTKFM10", "UTKFM10F", "UTKFE10", "UTKFZ10C", "UTKFZ10L"

immessi sul mercato da

UNITEK ITALIA S.r.l.

Via Dell'Artigianato, 53 - 20040 USMATE (MI)

e prodotti nello stabilimento

Via Dell'Artigianato, 53 - 20040 USMATE (MI)

Sono sottoposti dal fabbricante al controllo della produzione in fabbrica ed alle ulteriori prove sui campioni prelevati in fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove, che l'organismo notificato Istituto Giordano S.p.A. ha eseguito le prove iniziali di tipo per la valutazione delle pertinenti caratteristiche del prodotto e che l'organismo notificato Istituto Giordano S.p.A. ha effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione in fabbrica.

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti l'attestazione della conformità e le prestazioni definite nell'Allegato ZA della norma

EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

sono state applicate e che il prodotto sopra indicato ottempera a tutti i requisiti prescritti.

Il presente certificato è stato emesso la prima volta in data 25/11/2005 ed ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 20/10/2011

Revisione n. 1

Il Direttore Tecnico della Sezione CPD

Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno



L'Amministratore Delegato

Dott. Ing. Vincenzo Iommi

ALLEGATO AL CERTIFICATO

0407-CPD-056 (IG-155-2005)

Classificazione

In base alle prove eseguite, in base ai risultati ottenuti ed in base a quanto indicato nella norma UNI EN 1155:2003, i dispositivi elettromagnetici fermoporta sottoposti a prova, denominati "UTKFZ05L", "UTKFZ10L", "UTKFM10" e "UTKFM05" e presentati dalla ditta Unitek Italia S.r.l. - Via dell'Artigianato, 53 - 20040 Usmate Velate (MI), possono essere classificati con il seguente sistema di codifica a 6 cifre:

3	5	4	1	1	4
----------	----------	----------	----------	----------	----------

dove le cifre hanno il significato indicato nel seguente prospetto.

Cifra	Caratteristica	Valori possibili
1 ^a	Categoria d'uso	- grado 3: porte per uso da parte del pubblico o altri utilizzatori che non abbiano particolare incentivo a prestare attenzione, cioè quando è possibile un uso scorretto della porta.
2 ^a	Numero dei cicli di prova	- grado 5: 50000 cicli di prova - grado 8: 500000 cicli di prova
3 ^a	Massa della porta di prova	- grado 3: 60 kg - grado 4: 80 kg - grado 5: 100 kg - grado 6: 120 kg - grado 7: 160 kg
4 ^a	Resistenza al fuoco	- grado 1: adatto all'uso su porte tagliafuoco/tagliafumo, purchè venga soddisfacentemente accertato il contributo di resistenza al fuoco del dispositivo elettromagnetico fermoporta all'insieme porta tagliafuoco/tagliafumo specificato
5 ^a	Sicurezza	- grado 1: tutti i dispositivi fermoporta devono soddisfare il requisito essenziale della sicurezza nell'impiego
6 ^a	Resistenza alla corrosione	- grado 0: nessuna resistenza alla corrosione - grado 1: debole resistenza - grado 2: media resistenza - grado 3: alta resistenza - grado 4: altissima resistenza

Rif. Rapporti di prova n. 206730/514/CPD ad esclusione dalla 4^a cifra i cui riferimenti sono contenuti nel rapporto di prova n. 206726 emesso in data 20/01/2006 da Istituto Giordano S.p.A.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 20/10/2011

